


NR.



Societatea S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. este autorizată ISCIR pentru verificari tehnice în utilizare la aparate consumatoare de combustibili cu $P_{max} \leq 400$ kW și la cazane de apă caldă cu $P_{max} \leq 400$ kW, având autorizația B/CR4/D/2/1271/1/02.11.2015.

Conform Prescripției Tehnice A1/2010, cap. 5:

VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA (VTP) A APARATELOR:

1. Verificarea tehnică periodică a aparatelor se efectuează la un interval de 2 ani de către persoane juridice autorizate.
2. Verificările tehnice periodice constau în:
 - a) verificarea existenței "Livretului aparatului", aflat la deținător/utilizator;
 - b) verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare;
 - c) verificarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător;
 - d) analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise;
 - e) verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță;
 - f) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului.

În funcție de rezultatele obținute după efectuarea verificării tehnice periodice, în livretul aparatului se consemnează:

- a) "ADMIS - aparatul poate funcționa până la scadența următoarei verificări, cu obligația respectării instrucțiunilor de instalare, reglare, utilizare și întreținere date de producător și a prevederilor prezentei prescripții tehnice";
- b) "RESPINS - aparatul nu îndeplinește condițiile de punere în funcțiune și se interzice funcționarea acestuia".

Aparatele verificate tehnic se înregistrează de către RVT care a efectuat verificarea tehnică periodică în "Registrul de evidență a aparatelor în supraveghere".

Justificare preț pentru verificare tehnică periodică (VTP) a aparatelor

Pentru aparate consumatoare de combustibil gazos cu puteri cuprinse între 24-35 Kw:

- a) verificarea existenței "Livretului aparatului", aflat la deținător/utilizator – 5 lei
- b) verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare – 15 lei
- c) verificarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător – 15 lei
- d) analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise – 40 lei
- e) verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță – 20 lei
- f) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului – 15 lei
- Întocmirea raportului VTP – 20 lei
- Deplasare – 20 lei

TOTAL 150 lei

Pentru aparate consumatoare de combustibil gazos cu puteri cuprinse între 35 -120 Kw:

- a) verificarea existenței "Livretului aparatului", aflat la deținător/utilizator – 5 lei
- b) verificarea integrității aparatului și a menținerii condițiilor inițiale de instalare – 15 lei
- c) verificarea instalației de ardere în scopul realizării unei arderi complete, cu eficiența indicată de producător – 25 lei
- d) analiza gazelor arse și verificarea încadrării valorilor în limitele admise – 60 lei
- e) verificarea funcționării corecte a dispozitivelor de control, reglare și siguranță – 30 lei
- f) efectuarea verificărilor aplicabile în conformitate cu condițiile tehnice prevăzute în livretul aparatului precum și în instrucțiunile producătorului – 25 lei
- Întocmirea raportului VTP – 20 lei
- Deplasare – 20 lei

TOTAL 200 lei

RVT,

Ing. Mariana DULVAC

Ing. Adrian ATITIENEI

